


| DOMAINE DE TENSION | ALIMENTATION                                                                                                                                                 | LIAISON À LA TERRE DES CONDUCTEURS ACTIFS                                                                                | SECTIONNEMENT ET PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS                                                                   | PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS                                                                                  | PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS | RÉCEPTEURS                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TBTS</b>        | Transformateur de sécurité conforme à la norme NF C 52 742<br><br>Classe II | INTERDITE                                                                                                                | De tous les conducteurs actifs<br>   | NON                                                                                                                       | NON                                    |    |
| <b>TBTP</b>        | Transformateur d'isolement conforme à la norme NF C 52 742<br><br>Classe I  | Conducteur actif relié à la terre<br>  | De tous les conducteurs actifs<br>   | NON                                                                                                                       | NON                                    |   |
| <b>TBTF</b>        | Transformateur d'origine indéterminée<br>                                 | Conducteur actif relié à la terre<br> | De tous les conducteurs actifs<br> | OUI<br><br>(Dispositif différentiel) | OUI<br>(Appareils IP 2x)               |  |